

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА №8 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧАПАЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

АКТ
проверки состояния и условий эксплуатации огнезащитных покрытий
чердачного помещения

Основание: Подготовка к новому 2015-2016 учебному году _____

Дата проведения: 24.08.2015 _____

1. Состояние огнезащищенных деревянных конструкций:

В ходе визуального осмотра деревянных конструкций чердачного помещения необработанных мест, отслоений и других повреждений не обнаружено

2. Условия эксплуатации огнезащищенных конструкций:

Огнезащищенные деревянные конструкции находятся внутри неотапливаемого помещения (чердак), эксплуатируются при температуре от -20 до 30 градусов по С.

3. Выводы и предложения:

Состояние огнезащищенных деревянных конструкций удовлетворительное

Комиссия:

Директор
(должность)
Учитель
информатики
(должность)
Заведующий
хозяйством
(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Залапина М.Ю.
(расшифровка)

Писарев А.В.
(расшифровка)

Щербакова Н.М.
(расшифровка)