

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА №8 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧАПАЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АКТ
проверки состояния и условий эксплуатации огнезащитных покрытий
чердачного помещения**

Основание: Подготовка к новому 2016-2017 учебному году

Дата проведения: 26.08.2016

1. Состояние огнезащищенных деревянных конструкций:

В ходе визуального осмотра деревянных конструкций чердачного помещения необработанных мест, отслаиваний и других повреждений не обнаружено

2. Условия эксплуатации огнезащищенных конструкций:




Огнезащищенные деревянные конструкции находятся внутри неотапливаемого помещения (чердак), эксплуатируются при температуре от -20 до 30 градусов по С.

3. Выводы и предложения:

Состояние огнезащищенных деревянных конструкций удовлетворительное

Комиссия:

Директор
(должность)
Учитель
информатики
(должность)
Заведующий
хозяйством
(должность)


(подпись)

(подпись)

(подпись)

Залапина М.Ю.
(расшифровка)
Писарев А.В.
(расшифровка)
Усань А.Г.
(расшифровка)