



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ СОШ №8 г.о. Чапаявск

Залапина М.Ю..

«01» августа 2016г.

М.П.

АКТ
проведения технического обслуживания
и проверки внутренних пожарных кранов

Комиссия в составе: председателя Залапиной М.Ю. - Директор
и членов комиссии: Писарев А.В. – учитель информатики
Усань А.Г. – заведующий хозяйством

в соответствии с п. 2.4.2. – 2.4.3. Правил пожарной безопасности провела техническое обслуживание и проверку работоспособности внутренних пожарных кранов.

Внутренние пожарные краны ПК – 1, ПК - 2 проверены на работоспособность путем пуска воды и признаны годными к дальнейшей эксплуатации Пожарные рукава просушены, перекаганы «на ребро» и присоединены к кранам и стволам.

В ходе проверки произведен замер давления с пуском воды из _____1_____ наиболее удаленной точки ПК №2, высота действия компактной части струи составляет 7 м., что соответствует требованиям СНИП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий" п. 6.8.

Председатель комиссии Залапина М.Ю. Залапина М.Ю.

Члены комиссии: Писарев А.В. Писарев А.В.

Усань А.Г. Усань А.Г.

«01» августа 2016 г.