

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА №8 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧАПАЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

АКТ

проверки состояния и условий эксплуатации огнезащитной обработки

Объект проверки: Чердачное помещение ГБОУ СОШ №8 г.о. Чапаевск

Почтовый адрес: 446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Советская, д.56

Руководитель организации: (должность, ф.и.о. полностью):
директор, Залапина Марина Юрьевна


Основание: Истечение срока ранее проведенной проверки

Дата проведения: 25.08.2017

1. Состояние огнезащищенных деревянных конструкций:
В ходе визуального осмотра деревянных конструкций чердачного помещения необработанных мест, отслоений и других повреждений не обнаружено

2. Условия эксплуатации огнезащищенных конструкций:
Огнезащищенные деревянные конструкции находятся внутри неотапливаемого помещения (чердак), эксплуатируются при температуре от -20 до 30 градусов по С.

3. Выводы и предложения:
Состояние огнезащищенных деревянных конструкций удовлетворительное



Залапина М.Ю.
(подпись)

Залапина М.Ю.
(расшифровка)

Писарев А.В.
(подпись)

Писарев А.В.
(расшифровка)

Власова Н.Л.
(подпись)

Власова Н.Л.
(расшифровка)